

Onderhoud blustoestellen

Wij zijn gespecialiseerd in het onderhouden van alle type kleine blusmiddelen die op de Nederlandse markt aanwezig zijn. Wij zijn een erkend KIWA (REOB-BRL) onderhoudsbedrijf, met gediplomeerde servicemedewerkers. Hierbij hebben we de regelgeving voor het onderhoud van de diverse blusmiddelen voor u op een rijtje gezet.

Draagbare blustoestellen

In de NEN 2559 staan alle zaken omschreven met betrekking tot de controle en onderhoud van de kleine blusmiddelen. De belangrijkste zaken die onder deze norm vallen en door TSA nageleefd worden vindt u hier terug:

- Onderhoud dient jaarlijks te worden uitgevoerd door een erkend persoon, welke werkzaam is bij een REOB-erkende organisatie.
- Uitgebreid onderhoud van natblus blustoestellen dient vijf jaarlijks te worden uitgevoerd.
- Revisie van de blustoestellen dient om de tien jaar te worden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn afhankelijk van het type toestel.
- De levensduur van een blustoestel bedraagt twintig jaar, waarna deze vervangen dient te worden.

Brandslanghaspels

Het onderhouden van de brandslanghaspels is vastgelegd in de NEN-EN 671-3. De belangrijkste richtlijnen welke onder deze norm vallen en door TSA nageleefd worden zijn:

- Onderhoud dient jaarlijks te worden uitgevoerd door een erkend persoon, welke werkzaam is bij een erkende organisatie.
- Periodieke beoordeling van de haspelslang dient vijf jaarlijks te worden beproefd met de maximaal toelaatbare werkdruk.
- De levensduur van een brandslanghaspel is niet bepaald en is afhankelijk van de staat van de haspel.

Verrijdbare blustoestellen

Sinds 2004 is er een nieuwe norm ontwikkeld welke betrekking heeft op het onderhoud voor verrijdbare blustoestellen. Dit is de NEN 2659. De belangrijkste richtlijnen hebben wij hier voor u op een rijtje gezet.

- Onderhoud dient jaarlijks te worden uitgevoerd door een erkend persoon die werkzaam is bij een erkende organisatie.
- Uitgebreid onderhoud van natblus blustoestellen dient vijfjaarlijks te worden uitgevoerd.
- Revisie van de blustoestellen dient om de tien jaar te worden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn afhankelijk van het type toestel.
- De levensduur is van een verrijdbaar blustoestel 20 jaar.



Headquarters Goes

Albert Plesmanweg 4
4462 GC Goes
The Netherlands

T. +31 (0)113 331000
F. +31 (0)113 331111

Location Weert

Magnesiumstraat 23B Unit 19
6031 RV Nederweert
The Netherlands

T. +31 (0)495 634422
F. +31 (0)495 631829

E-mail: info@tsa-bv.nl
Web: www.tsa-bv.nl